

Отметка о размещении сведений в едином
реестре контрольных (надзорных)
мероприятий, QR-код *
КНМ 55230061000206814070 от 11.07.2023



Главное управление МЧС России по Омской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Омск, ул. Интернациональная, 41, тел.: 25-35-16, info@55.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Ленинскому административному округу г. Омска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

644121, г. Омск, ул. Стальского, 8 Б, тел./факс: 40-17-90, tond_lao@55.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 167/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города

Омска «Детский сад общеразвивающего вида № 293»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора
Ленинского административного округа г. Омска по пожарному надзору Кочнева
Юрия Федоровича от 11.07.2023 № 167

в период с «17» июля 2023 г. по «17» июля 2023 г.

Бариновой Анастасией Викторовной, государственным инспектором Ленинского
административного округа г. Омска по пожарному надзору

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа
государственного пожарного надзора)

Проведен внеплановый инспекционный визит по адресу: 644048, Омская область,
город Омск, улица Всеволода Иванова, 3

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал исполняющий обязанности заведующего
Личковаха Наталия Вячеславовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в
соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1	ширина горизонтального участка эвакуационного пути при дверях, открывающихся из помещений в коридор с учетом его уменьшения на половину ширины дверного полотна, при одностороннем расположении дверей выполнена в свету менее 1,0 м (фактически: ширина коридора № 36 первого этажа составляет 1,28 м, ширина дверного полотна помещения на поэтажном плане первого этажа № 33 составляет 0,87 м, ширина дверного полотна помещения на поэтажном плане первого этажа № 35 составляет 0,8 м, ширина дверного полотна помещения на поэтажном плане первого этажа № 38 составляет 0,82 м) (замеры выполнены механической рулеткой)	(ч.ч. 1,3 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3, п. 4.3.4 СП 1.13130.2020);	01.11.2023	
2	отсутствуют двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах на лестничную клетку (выход из помещения № 10 на лестничную клетку № 8 по плану на втором этаже)	(ч.ч. 1,3 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.6 СП 1.13130.2020);	01.11.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

17.07.2023. и.о. г-в Мигиловича Н.В.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица представителя)

ИМ/
(подпись)

Государственный инспектор
Ленинского административного округа
г. Омска по пожарному надзору
майор внутренней службы

А.В. Барина

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лица),
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

ИМ/

(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

